

BTICINO > Sistemi per edifici residenziali > Axolute > Dispositivi elettronici di comando



HC4432

interruttore IR passivi 500W - uscita a relè 6A resistivo /2A induttivo - 230 Vac - selettore O-A-I - tech

Caratteristiche tecniche

Moduli	2
Tensione	230Vac
Contatti	1NO
Corrente In	10mA
Serie	Axolute

Certificazioni



Documentazione

[Scheda Tecnica](#)[Istruzioni d'uso](#)[Catalogo](#)

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) sono marchiati "CE". Sono inoltre marchiati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.