

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione e gestione nel terziario > Hotel Room Management > Comandi e indicatori gestione camera



## H4651

Hotel Room Management - Serie Axolute - lettore di badge in tecnologia RFID + indicatore NON DISTURBARE - RIORDINARE CAMERA e Pulsante suoneria - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli

### Caratteristiche tecniche

Moduli	2
Norma di Riferimento	EN 60669-2-1 EN 50491-5-1
	EN 50428
Serie	Axolute
Tensione	27Vdc
Colore	antracite
Corrente In	55 mA

### Documentazione



[Scheda Tecnica](#)



[Catalogo](#)



[Guida Tecnica](#)

*I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica ( 2004/108/CE ) sono marchiati "CE". Sono inoltre marcati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE ). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.*